




/К.М. Шумков/



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель-главный эксперт
по медико-социальной экспертизе
ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области»
/Л.Г. Гаркуша/
«27» июля 2015 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг
в сфере труда, занятости и социальной защиты населения (далее - услуги)

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется услуга:

665827, г. Ангарск, м/р-н 11, д. 7/7а

Наименование предоставляемой услуги:

предоставление государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание _____ этажей, _____ кв. м.

- часть здания – помещение на 1 - 2 этажах, 146,9 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет кв. м

Название организации (учреждения), которая предоставляет услугу населению, (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Иркутской области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области» Минтруда России)

Юридический адрес организации (учреждения):

664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, д. 2

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): федеральная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, 127994, ГСП-4, г. Москва, ул. Ильинка, д. 21

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности (*трудовая деятельность, содействие в обеспечении занятости, обеспечение надлежащих условий труда, охрана труда, социальное обслуживание, медико-социальная экспертиза, протезно-ортопедическая помощь, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, образовательная деятельность, научная деятельность, реабилитация инвалидов, предоставление мер социальной поддержки, пенсионное обеспечение, обязательное социальное страхование, другое*)

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): до 50 человек

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):

на объекте, на дому

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): лица 18 лет и старше

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения; нарушениями слуха

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта в соответствии с приложением 1 Порядка*, в т.ч. наличие	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	отсутствует
2.	сменные кресла-коляски	отсутствует
3.	адаптированные лифты	отсутствует
4.	поручни	отсутствует
5.	пандусы	отсутствие пандуса или подъемного устройства внутри здания (К);
6.	подъемные платформы (аппарели)	отсутствие пандуса или подъемного устройства внутри здания (К);
7.	раздвижные двери	Входная дверь не соответствует нормам, открывается наружу, отсутствуют устройства, обеспечивающие задержку закрывания дверей
8.	доступные входные группы	доступно условно (вход не оборудован знаком доступности (К,О); отсутствие устройства для вызова персонала (К,О,Г); входная дверь не соответствует нормам (К,О); дверь открывается наружу (К); в тамбуре отсутствует грязезащитное покрытие (К,О,Г); предоставление государственной услуги осуществляется на 2-м этаже, что недопустимо для помещений для инвалидов на кресло-колясках, также не предусмотрено приспособление для перемещения инвалидов на кресло-колясках на 2-й этаж (К)
9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	доступно полностью избирательно (отсутствие крючков для одежды, костылей и других принадлежностей (К,О); тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (К,О,Г)
10.	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	размер входного тамбура 1,5x1,5; ширина дверных проемов 0,8 (норма не

* Приложение 1 к порядку обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

		менее 0,9 м) (К,О); ширина марша лестницы 1,2 м (норма не менее 1,35 м) (О); у лестница внутри здания отсутствуют бортики на боковых краях ступеней (О);
11.	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	доступно полностью – избирательно (К,О)
12.	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует
13.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	отсутствует
14.	иные	

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги в соответствии с приложением 1 Порядка*, в т.ч.	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1.	оборудование помещения, в котором предоставляется услуга, системой управления электронной очередью	отсутствует
2.	наличие специального и приспособленного оборудования, необходимого для предоставления услуги (с учетом потребностей инвалидов)	государственная услуга по проведению медико-социальной экспертизы предоставляется в Единой автоматизированной вертикально-интегрированной информационно-аналитической системе
3.	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	постоянно
4.	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	должностная инструкция специалиста бюро МСЭ
5.	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	постоянно
6.	предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика	обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика (при необходимости)
7.	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	транспортное средство не соответствует требованиям доступности для инвалидов

* Приложение 1 к порядку обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

8.	иные	
----	------	--

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов **	Сроки
1	Территория, прилегающая к зданию (участок): установка визуальной информации, тактильных обозначений; нанесение специальной разметки на асфальте	до 01.07.2016 г. (при наличии финансирования)
2	Вход в здание: текущий ремонт; установка полос с противоскользящими покрытиями; изготовление и установка визуальной информации (знаков доступности, предупреждения; табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом); установка кнопки вызова; установка устройства, задерживающего закрывание дверей	до 01.07.2016 г. (при наличии финансирования)
3	Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации): установка кнопки вызова; изготовление и установка визуальной информации (знаков доступности, предупреждения; табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом); установка свето-звукового информатора; установка бегущей строки или электронного табло; установка держателей для костылей и тростей; установка устройства, задерживающего закрывание дверей приобретение гусеничного мобильного лестничного подъемника приобретение сменной кресло-коляски	до 01.07.2016 г. (при наличии финансирования)
4	Зона целевого назначения здания: установка визуальной информации, тактильных табличек и направляющих полос; установка портативной информационной системы для слабослышащих; установка устройства, задерживающего закрывание дверей	до 01.07.2016 г. (при наличии финансирования)
5	Санитарно-гигиеническое помещение: установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений установка держателей для костылей и тростей; установка диспенсера для туалетной бумаги; установка водопроводного крана с рычажной рукояткой и термостатом	до 01.07.2016 г. (при наличии финансирования)

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов **	Сроки
1	оборудование помещения, в котором предоставляется услуга, системой управления электронной очередью	до 01.07.2016 г. (при наличии финансирования)

** С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.